




Kit di aggiornamento Interruttori ABB in gas SF₆ tipo BreakKing

L'attività di manutenzione eseguita dai tecnici specializzati ABB ha come obiettivo non solo il ripristino delle condizioni di esercizio ma l'aggiornamento del prodotto. Ciò garantisce la certezza di avere il prodotto allineato alla tecnologia più aggiornata con la garanzia di mantenere prestazioni elevate.

Grazie alla conoscenza del prodotto e alla sua storia, ABB ha predisposto dei kit di aggiornamento, costituiti da un assieme di componenti che ritiene fondamentale sostituire a determinati intervalli durante le attività di manutenzione previste e in accordo alla scheda specifica di prodotto.

Tipologia apparecchio	Componenti del sottogruppo	Denominazione Kit	Codice	Cause	
BreakKing	Comando ES-ESM	Cuscinetti-bilanceri	UXAB589299209	Degrado fisico e funzionale per sforzi di sgancio, perdita di tensionamento delle molle di richiamo, invecchiamento delle parti in plastica con conseguente indebolimento meccanico	
		Minuteria comando	UXAB589299268	Usura dei piccoli componenti nella fase di smontaggio del comando durante l'attività di manutenzione	
		Contatto fine corsa motore	UXAB339099038	Degrado fisico e funzionale per invecchiamento delle parti in plastica	

Nota

I kit di aggiornamento sono fornibili solo abbinati ad un intervento di manutenzione eseguito dai tecnici specializzati ABB. Si raccomanda di rivolgersi ad ABB per la valutazione della corretta tipologia di kit da fornire. Per motivi di sicurezza si evidenzia che l'impiego di componenti non originali può compromettere la funzionalità e l'affidabilità del prodotto, nonché la sicurezza degli operatori.