

## Risposte ai quesiti - rfa\_ 18104 - Fornitura di stazioni di ricarica elettrica

Leggenda: **Q** Quesito; **R** Risposta

### Q\_1

Nella fornitura è richiesto un display touchscreen; essendo le informazioni richieste già rese disponibili a display (non Touchscreen) senza l'interazione dell'utente e che la gestione della ricarica avviene interamente tramite l'autenticazione mediante RFID, si chiede se questo requisito può NON essere considerato come necessario e si possa procedere con la proposta di una soluzione NON basata su touchscreen.

### R\_1

Si conferma la possibilità di offrire un prodotto anche senza display touchscreen

### Q\_2

Considerando che è richiesto il commissioning da parte del fornitore, si richiede, al fine di effettuare una proposta commerciale allineata alle richieste:

- il numero di siti finali su cui si andranno a installare le colonnine;
- la possibilità di accorpare le installazioni, in modo da poter farne più nello stesso sito, nello stesso giorno; questo permetterebbe un enorme risparmio in termini di costi perché si ottimizzerebbe l'uscita del tecnico

### R\_2

Si precisa che il numero di siti finali, nonché la determinazione di quante colonnine saranno installate presso ciascun sito, è in fase di programmazione da parte della Committente. In prima valutazione, le installazioni saranno previste su 25 siti massimo.

### Q\_3

Si richiede se il pulsante OFF di emergenza può essere fornito e installato separatamente, o se deve essere già in dotazione al modello di colonnina offerto.

### R\_3

Si conferma che il pulsante OFF di emergenza deve essere già in dotazione al modello di colonnina offerto.