

Risposte ai quesiti - rfa_ 18104 - Fornitura di stazioni di ricarica elettrica

Leggenda: **Q** Quesito; **R** Risposta

Q_1

Si chiede:

- se è valida l'opzione di poter regolare il carico impostando la massima potenza erogabile in un determinato periodo temporale dal back end tramite i comandi OCPP;
- di precisare quando sarà pianificato il primo ordine e se le 6 settimane di consegna dall'ordine siano mandatorie o possa essere eventualmente rivista/indicata una diversa disponibilità, anche in considerazione dell'attuale situazione geopolitica;
- se confermato tutto quanto sopra si chiede una proroga di un paio di settimane sulla scadenza della presente gara.

R_1

Si precisa che:

- la regolazione della potenza deve essere dinamica e non su fascia oraria;
- fermo restando il termine di 6 settimane di consegna dall'ordine, il primo ordine sarà effettuato a valle della sottoscrizione del contratto;
- non è possibile concedere proroghe.