NON DI COMPETENZA ATI

CUNICOLO TECNOLOGICO

N10

6+100

NAP11

6+200

N11

6+300

V81 V82 V83 V84 V85 V86 V87 V88 V89 V90 V91 V92

NON DI COMPETENZA ATI

CUNICOLO TECNOLOGICO

NAP12

6+400

N12

6+500

NON DI COMPETENZA ATI

6+600

NAP13

V93 V94 V95 V96 V97 V98 V99V100 V101V102 V103V104

NON DI COMPETENZA ATI

CUNICOLO TECNOLOGICO

N13

6+700

6+800

NAP14

6+900

NON DI COMPETENZA ATI

CUNICOLO TECNOLOGICO

7+000

N14

V105V106 V107V108 V109V110 V111V112 V113V114 V115V116

NON DI COMPETENZA ATI

NAP15

7+100

NON DI COMPETENZA ATI

7+200

7+300

V117V118 V119V120 V121V122 V123V124

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE ADDUZIONE SCHIUMOGENO PEAD PN16 Dext75mm TUBAZIONE STACCHI SCHIUMOGENO ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO UNI EN 10255 SERIE M/P
	TUBAZIONE ANTINCENDIO ACQUA SCHIUMA ACCIAIO UNI EN 10255 SERIE M/P ZINCATA E VERNICIATA A POLVERE (ALLA RETE UGELLI)
	TUBAZIONE ANTINCENDIO DALMINE TENARIS #4" SS EN 10216-1 ZINCATO SECONDO EN 10240 A1 Thermo PAL3000 SCANALATA ALLE ESTREMITÀ (ALL'ATTACCO AUTOPOMPA W.F. – LUNGHEZZA 90 M)
	TRACCIAMENTO ANTIGELO CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 10 W/m POSA LINEARE
	COIBENTAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ELASTOMERO ESPANSO
1	VALVOLA A FARFALLA DN200 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
2	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE A LEVA
3	VALVOLA A SFERA DN50 MANUALE
4	IDRANTE UNI45 CON RIDUTTORE DI PRESSIONE DINAMICO PREMONTATO
5	IDRANTE IN CASSETTA UNI70
6	ATTACCO AUTOPOMPA W.F UNI70
7	IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DN100 – 2xUNI70

8	RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE DI VALLE DN200 (REG. 5–12 bar)
9	MISCELATORE DI SCHIUMA A PRESSIONI BILANCIATE URD DN125
[redacted]	VALVOLA A DILUVIO A COMANDO ELETTRICO CON RAMPINO MANUALE DN150 E REGOLATORE DI
13	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN65
14	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN40
15	VALVOLA A FARFALLA DN150 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
16	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
17	VALVOLA A FARFALLA DN100 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
18	RUBINETTO UNI70
19	STAFFA FEM–CZ (PER SOSTEGNO TUBAZIONE ALL'ATTACCO AUTOPOMPA W.F. – PASSO 2 m.l.)

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO – NAPOLI

TRATTO : BARBERINO – FIRENZE NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO – INCISA VALDARNO

PROGETTO AS-BUILT
LOTTO 2

A1 – NUOVA CARREGGIATA SUD

IMPIANTI
GALLERIA SANTA LUCIA A COLLINA
SISTEMA ACQUA ANTINCENDIO
SCHEMA IDRAULICO IMPIANTO DI MITIGAZIONE
TAVOLA 3 DI 6

pavimental group Atlantia

RAGGRUPPAMENTO ATI:
– EUROIMPIANTI SPA
– CONVALT
– CIEL IMPIANTI SRL
– SFE ELETTROIMPIANTI SRL

Tecne

IL DIRETTORE TECNICO:
GEOM. ITALO MENEGOLA

IL PROGETTISTA DI DETTAGLIO IM :
Euroimpianti

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. CARLO LOMBARDI
ORDINE INGEGNERI ANCONA N. A3957

WBS	RIFERIMENTO ELABORATO							DATA	REVISIONE	
GN12	DIRETTORIO		FILE					Novembre 2021	n.	data
	codice commessa	atti	unita'	n. progressivo					1	Febbraio 2022
	3 1 0 1 8 2	E U R	I M P	2	2 7 5 0	R	– 1	SCALA: 1:250	2	
									3	
									4	

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE COPIATO, DIFFUSO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. CON UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.