



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE ADDUZIONE SCHIUMOGENO PEAR PPA16 D=175mm
	TUBAZIONE ESTINGUENTE ACQUA SCHIUMA ACCIAIO UNI EN 10255 SERIE M/P
	TUBAZIONE ESTINGUENTE ACQUA SCHIUMA ACCIAIO UNI EN 10255 SERIE M/P ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE (ACQUA RETE UGELLI)
	TUBAZIONE ANTINCENDIO DALLINE TENARIS #4" SS EN 10216-1 ZINCATO SECONDO EN 10240 A1 Thermo RAL3000 SCALINATA ALLE ESTREMITA' ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - LUNGHEZZA 90 M
	TRACCIAMENTO ANTILEO CON GOMM. SCALDANTE AUTOREGOLANTE 10 M/H POSA UNIDIRE
	CONDIZIONAMENTO TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ELASTOMERO ESPANSO
1	VALVOLA A FARFALLA DN200 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
2	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE A LEVA
3	VALVOLA A SFERRA DN50 MANUALE
4	IDRANTE UN45 CON RIDUTTORE DI PRESSIONE DINAMICO PREMONTATO
5	IDRANTE IN CASSETTA UN70
6	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. UN70
7	IDRANTE IN COLONNA SOPRASSUOLO DN100 - 2XUN70

8	RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE DI VALLE DN200 (REG. 5-12 bar)
9	MISCELATORE DI SCHIUMA A PRESSIONI BILANCIATE UN70 DN125
10	VALVOLA A DELTA A COMANDO ELETTRICO CON RIARMO MANUALE DN150 E REGOLATORE DI
11	
12	
13	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN65
14	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN40
15	VALVOLA A FARFALLA DN150 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
16	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
17	VALVOLA A FARFALLA DN100 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
18	RUBINETTO UN70
19	STAFFA FEM-CZ (PER SOSTEGNO TUBAZIONE ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - PASSO 2 m.)

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO - NAPOLI
TRATTO : BARBERINO - FIRENZE NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

**PROGETTO AS-BUILT
LOTTO 2**

A1 - NUOVA CARREGGIATA SUD
IMPIANTI
GALLERIA SANTA LUCIA A COLLINA
SISTEMA ACQUA ANTINCENDIO
SCHEMA IDRAULICO IMPIANTO DI MITIGAZIONE
TAVOLA 4 DI 6

pavimental
per Adanti

RAGGRUPPAMENTO ATI:
- EUROIMPIANTI SPA
- CONVALT
- CIEL IMPIANTI SRL
- SFE ELETTROIMPIANTI SRL

Tecne
SISTEMI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. CARLO LOMBARDI
ORDINE INGEGNERI ARECINA
N. 43367

IL DIRETTORE TECNICO:
ING. ITALO MENEGLA

IL PROGETTISTA DI
SETTAGLIO IM:

Euroimpianti

WBS	REFERIMENTO	ELABORATO	DATA	REVISIONE
GN12	010182EUR	IMP22751R	Novembre 2021	1
				2
				3
				4

SCALA: 1:250

FEVERO 2022

IL PRESENTE DOCUMENTO HA SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO. TUTTI I DATI SONO STATI VERIFICATI ALLA DATA DI STAMPATO. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI.