



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE ADDUZIONE SCHIUMOGENO PEARL PPA16 D=175mm
	TUBAZIONE ESTINGUENTE SCHIUMOGENO ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO UNI EN 10255 SERIE M/P
	TUBAZIONE ANTINCENDIO ACQUA SCHIUMA ACCIAIO UNI EN 10255 SERIE M/P ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE (ALLA RETE UGELLI)
	TUBAZIONE ANTINCENDIO DALLINE TENARIS #4" SS EN 10216-1 ZINCATO SECONDO EN 10240 A1 Thermo RAL3000 SCALINATA ALLE ESTREMITA' (ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - LUNGHEZZA 90 M)
	TRACCIAMENTO ANTILEO CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 10 W/M POSA UNIDIRE
	CONDIZIONAMENTO TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ELASTOMERO ESPANSO
	VALVOLA A FARFALLA DN200 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE A LEVA
	VALVOLA A SFERRA DN50 MANUALE
	ORIENTE UN45 CON RIDUTTORE DI PRESSIONE DINAMICO PREMONTATO
	ORIENTE IN CASSETTA UN10
	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. UN10
	ORIENTE A COLONNINA SOPRASSUOLO DN100 - 2XUN10

	RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE DI VALLE DN200 (REG. 5-12 bar)
	MISCELATORE DI SCHIUMA A PRESSIONI BILANCIATE UN125
	VALVOLA A DELTA A COMANDO ELETTRICO CON RIARMO MANUALE DN150 E REGOLATORE DI
	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN65
	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN40
	VALVOLA A FARFALLA DN150 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
	VALVOLA A FARFALLA DN100 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
	RUBINETTO UN10
	STAFFA FEM-CZ (PER SOSTEGNO TUBAZIONE ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - PASSO 2 m.)

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO - NAPOLI
TRATTO : BARBERINO - FIRENZE NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

PROGETTO AS-BUILT
LOTTO 2

A1 - NUOVA CARREGGIATA SUD
IMPIANTI
GALLERIA SANTA LUCIA A COLLINA
SISTEMA ACQUA ANTINCENDIO
SCHEMA IDRAULICO IMPIANTO DI MITIGAZIONE
TAVOLA 5 DI 6

pavimental
per Adianta

IL DIRETTORE TECNICO:
GEOM. ITALO MENGOLA

RAGGRUPPAMENTO ATI:
- EUROMPIANTI SPA
- CONVALT
- CIEL IMPIANTI SRL
- SPE ELETTROIMPIANTI SRL

IL PROGETTISTA DI
SETTAGLIO IM:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. CARLO LOMBARDI
ORDINE INGEGNERI ARECINA
N. 43367

WBS
GN12

REFERIMENTO ELABORAZIONE
DATA
31/01/2024
AUT. IMP. 2752R-1

REVISIONE
DATA
Novembre 2021
SCALA:
1:250

IL PRESENTE DOCUMENTO NON RAPPRESENTA UN PRODOTTO DI PROGETTAZIONE, MA UN DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE, IL CUI CONTENUTO NON DEVE ESSERE USATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE USATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE USATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE.