



Simbolo	Descrizione
	TUBAZIONE ADDUZIONE SCHIUMOSGENO PFA18 Ø=175mm
	TUBAZIONE ANTINCENDIO SCHIUMOSGENO ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO UNI EN 10255 SERIE M/P
	TUBAZIONE ANTINCENDIO ACQUA SCHIUMA ACCIAIO UNI EN 10255 SERIE M/P ZINCATA E VERNICIATA A POLVERE (ALLA RETE UGELLI)
	TUBAZIONE ANTINCENDIO DALLINE TENARIS Ø4" S5 EN 10216-1 ZINCATO SECONDO EN 10240 A1 Thermo RAL 3000 SCALINATA ALLE ESTREMITÀ ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - LUNGHEZZA 90 M) TRACCEMENTO ANTICEDLO CON GAVO SODDANTE AUTOREGOLANTE 10 M/m POSA LINEARE
	COBERTAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ELASTOMERO ESPANSO
1	VALVOLA A FARFALLA DN200 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
2	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE A LEVA
3	VALVOLA A SFERA DN50 MANUALE
4	IDRANTE UN45 CON RIDUTTORE DI PRESSIONE DINAMICO PREMONTATO
5	IDRANTE IN CASSETTA UNITO
6	ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. UNITO
7	IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO DN100 - 24UN70

8	RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE DI VALLE DN200 (REG. 5-12 bar)
9	MISCELATORE DI SCHIUMA A PRESSIONI BILANCIATE UNO DN125
10	VALVOLA A DILUVIO A COMANDO ELETTRICO CON RUOMO MANUALE DN150 E REGOLATORE DI
11	
12	
13	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN65
14	VALVOLA A FARFALLA MANUALE DN40
15	VALVOLA A FARFALLA DN150 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
16	VALVOLA A FARFALLA DN125 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
17	VALVOLA A FARFALLA DN100 MANUALE CON RIDUTTORE DI MANOVRA E VOLANTINO
18	RUBINETTO UNITO
19	STAFIA FEM-02 (PER SOSTEGNO TUBAZIONE ALL'ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. - PASSO 2 m/L)

autostrade // per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO - NAPOLI
TRATTO : BARBERINO - FIRENZE NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

PROGETTO AS-BUILT
LOTTO 2

A1 - NUOVA CARREGGIATA SUD
IMPIANTI
GALLERIA SANTA LUCIA A COLLINA
SISTEMA ACQUA ANTINCENDIO
SCHEMA IDRAULICO IMPIANTO DI MITIGAZIONE
TAVOLA 6 DI 6

pavimental per Adanti	RAGGRUPPAMENTO ATI: - EUROIMPIANTI SPA - CONVALT - CIEL IMPIANTI SRL - SFE ELETTROIMPIANTI SRL	Tecne SISTEMI ELETTRICI
IL DIRETTORE TECNICO: GEOM. ITALO MENGOLA	IL PROGETTISTA DI SETTAGLIO IN: Euroimpianti	IL DIRETTORE DEI LAVORI ING. CARLO LOMBARDI ORDINE INGEGNERI ARETINA N. 43367

WBS	REFERIMENTO	ELABORAZIONE	DATA	REVISIONE
GN12	ANTICEDLO	ATI	11/11/2021	1
	310182EUR	IMP	22/7/2021	2
			11/11/2021	3
			11/11/2021	4

IL PRESENTE DOCUMENTO HA SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO. TUTTI I DATI SONO STATI VERIFICATI ALLA DATA DI STAMPATO. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLA VERIFICA DEI DATI.