

## ALLEGATO

### PIANO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SECONDO STANDARD ASPI

#### **MPA.642\_06 - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO A DILUVIO - Fr. 1 settimana**

- Verifica da remoto corretta posizione valvole e assenza allarmi pressostati

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C2.

#### **MPA.642a\_06 - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDIO A DILUVIO - Fr. 3 mesi.**

- Verificare visivamente la presenza dei tappi di protezione degli ugelli

Organizzazione minima personale:

- numero 2 Operatore - Categoria C2.

#### **MPA.642f\_06 - GRUPPO VALVOLE A DILUVIO - Fr. 3 mesi.**

- Controllo delle pressioni a monte del gruppo valvole
- Provare l'attivazione automatica e il corretto funzionamento della valvola a diluvio
- Verifica assenza danneggiamenti e assenza perdite sulle tubazioni
- Verifica assenza di acqua a valle della valvola a diluvio
- Verifica stato valvole

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C3;
- numero 11 Operatori - Categoria C2.

#### **MPA.642b\_06 - IMPIANTO A SCHIUMA - Fr. 6 mesi.**

- Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione controllando che siano ben funzionanti
- Effettuare un rilievo delle pressioni d'esercizio delle pompe.
- Verificare il corretto funzionamento delle pompe di iniezione.
- Visionare integrità serbatoi di accumulo e verificare il livello e le condizioni dell'acqua.

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C3;
- numero 3 Operatori - Categoria C2.

**MPA.642c\_06 - GRUPPO VALVOLE A DILUVIO - Fr. 1 anno.**

- Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione controllando che siano ben funzionanti
- Prova di funzionamento globale sul 25% dell'impianto e successivo ripristino dei tappi di protezione

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C3;
- numero 12 Operatori - Categoria C2.

**MPA.642d\_06 - IMPIANTO A SCHIUMA - Fr. 2 anni**

- Effettuare la revisione delle pompe di iniezione come da manuale del costruttore.

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C3;
- numero 3 Operatori - Categoria C2.

**MPA.642e\_06 GRUPPO VALVOLE A DILUVIO - Fr. 5 anni**

- Revisione della valvola a diluvio.

Organizzazione minima personale:

- numero 1 Operatore - Categoria C3;
- numero 2 Operatori - Categoria C2.